


공사완료 보고서

문서번호	청딜1 2026-28R			보 존 년 한			
기안일자	2026-08-18	결 재	담 당	과장	차장	부장	대표
시행일자	2026.07.29~08.12						
기안부서	딜라이트1차						
기 안 자	소장 최현석	공람					
제 목 : 12층 베란다 방수공사 및 지하주차장 벽체 보강공사							
우리현장 12층 베란다(화단포함) 방수 공사 및 지하주차장 벽체 마감재 보강공사를 아래와 같이 완료 하였기에 보고 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.							
---- 아 래 ----							
1. 업 체 명 : 하나공사							
2. 공사기간 : 7/29~8/03 (4일간) : 지하주차장 벽체 보강, 8/7~8/12(5일) : 12층 방수 공사							
3. 공사내역 : 사진 대지 참조							
품 목	수량	금 액				비고	
1. 지하주차장 벽체 보강공사	1식	8,000,000				480m	
2. 12층 베란다 방수공사	1식	3,500,000				171m ²	
합 계		11,500,000				VAT제외	
3. 금 액 : 11,500,000원 (부가세 제외)							
(주차장 벽체보강: 8,000,000원 및 12층 베란다 방수공사: 3,500,000원)							
4. 담 당 자 : 황윤봉 대표 (010-6860-2432)							
* 불 임		신 청 부 서	관리소장		관리인		
1. 사진대지----1부							
			08월 18일		/		

공사명 1 : 지하주차장 벽체 보강공사

지하4층 벽체 붕괴 상태



붕괴 벽체 복원 작업




보강대 고정용 Anchoring작업




보강대 설치



주차장 Lamp구간 보강작업



기계실 벽체 보강 공사



공사명 2 : 12층 베란다(화단 차수막 지붕 포함) 방수공사


화단 천막 철거 및 차수막 골조작업




화단 차수막 지붕 설치




베란다 바닥 방수용 Primer작업(1차)



베란다 바닥 방수용 중도(우레탄)작업(2차)



베란다 바닥 방수용 상도작업(3차)



바닥 배수구 방수작업 전/후

